

電気最大契約可能容量

新松戸中央パークハウス

A棟			
101号室	～	1001号室	40A
102号室	～	1002号室	40A
103号室	～	1003号室	40A
104号室	～	1004号室	40A
105号室	～	1005号室	40A
106号室	～	1006号室	40A
107号室	～	1007号室	40A
108号室	～	1008号室	40A
109号室	～	1009号室	50A
210号室	～	1010号室	50A
211号室	～	1011号室	40A
112号室	～	1012号室	40A
113号室	～	1013号室	40A
114号室	～	1014号室	40A
115号室	～	1015号室	40A
116号室	～	1016号室	40A
117号室	～	1017号室	40A
118号室	～	1018号室	40A

B棟			
101号室	～	1101号室	50A
102号室	～	1102号室	50A
103号室	～	1103号室	50A
104号室	～	1104号室	50A
105号室	～	1105号室	50A
106号室	～	1106号室	50A
107号室	～	1107号室	50A
108号室	～	1108号室	50A
209号室	～	1109号室	50A
210号室	～	1110号室	50A
111号室	～	1111号室	50A
112号室	～	1112号室	50A
113号室	～	1113号室	50A
114号室	～	1114号室	50A
115号室	～	1115号室	50A
116号室	～	1116号室	50A
117号室	～	1117号室	50A
118号室	～	1118号室	50A
119号室	～	1119号室	50A

C棟			
101号室	～	1101号室	40A
102号室	～	1102号室	40A
103号室	～	1103号室	40A
104号室	～	1104号室	40A
105号室	～	1105号室	40A
106号室	～	1106号室	40A
107号室	～	1107号室	40A
208号室	～	1108号室	40A
209号室	～	1109号室	50A
110号室	～	1110号室	50A
111号室	～	1111号室	40A
112号室	～	1112号室	40A
113号室	～	1113号室	40A
114号室	～	1114号室	40A
115号室	～	1115号室	40A
116号室	～	1116号室	40A
117号室	～	1117号室	40A
118号室	～	1118号室	40A

D棟			
101号室	～	1101号室	40A
102号室	～	1102号室	40A
103号室	～	1103号室	40A
104号室	～	1104号室	40A
105号室	～	1105号室	40A
106号室	～	1106号室	40A
107号室	～	1107号室	40A
208号室	～	1108号室	40A
209号室	～	1109号室	50A
110号室	～	1110号室	50A
111号室	～	1111号室	40A
112号室	～	1112号室	40A
113号室	～	1113号室	40A
114号室	～	1114号室	40A
115号室	～	1115号室	40A
116号室	～	1116号室	40A
117号室	～	1117号室	40A
118号室	～	1118号室	40A

一部50Aまで可能な部屋がありますが60Aにすると幹線保護ブレーカーもしくはトランス容量が足りなくなります。